

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の三第六項の規定に基づき、三田市クリーンセンターの維持管理状況を公表します。

(1) 可燃ごみ焼却量 単位：[t]

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	合計
1 号炉	1,373.72	1,343.62	862.56	1,197.54	1,032.90								
2 号炉	667.27	1,325.99	1,449.23	1,465.01	343.66								
合計	2,040.99	2,669.61	2,311.79	2,662.55	1,376.56								

(2) 焼却における連続測定記録（1 号炉、2 号炉）

	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
炉出口ガス温度[℃]	連続測定記録については、紙媒体による記録を事業場で保管しており、閲覧いただけます。											
集塵機入口温度[℃]												
CO 濃度[ppm]												

(3) ばいじん除去の実施状況

		4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
冷却 設備	1 号炉	—	—	1～12 日	26～31 日	1～8 日							
	2 号炉	1～3 日 19～31 日	1～3 日	—	—	9～31 日							
排ガス 処理設備	1 号炉	—	—	1～12 日	26～31 日	1～8 日							
	2 号炉	1～3 日 19～31 日	1～3 日	—	—	9～31 日							

(4) 1号炉排ガス測定結果（表内の「－」は、当該測定を行っていないことを示す。）

採取位置		煙突入口						
採取年月日								
測定結果が得られた日								
測定項目	単位							
ダイオキシン類	ng-TEQ/N m ³							
硫黄酸化物	排出量							
	換算 K 値							
ばいじん	g/N m ³							
塩化水素	mg/N m ³							
窒素酸化物	ppm							

(5) 2号炉排ガス分析結果（表内の「－」は、当該測定を行っていないことを示す。）

採取位置		煙突入口						
採取年月日		5 月 27 日						
測定結果が得られた日		6 月 11 日						
測定項目	単位							
ダイオキシン類	ng-TEQ/N m ³	0.16						
硫黄酸化物	排出量	－						
	換算 K 値	－						
ばいじん	g/N m ³	－						
塩化水素	mg/N m ³	－						
窒素酸化物	ppm	－						

