

	採取場所	古城浄水場 給水栓	香下公会堂 給水栓	大磯加圧所 給水栓	上青野給水 加圧所給水栓	大谷水質 監視所給水栓	蛭の郷給水 加圧所給水栓	馬渡水質 監視所給水栓	永沢寺加圧所 給水栓	
36	ナトリウム及びその化合物	14.5	11.9	9.5	10.2	10.3	10.5	13.3	9.5	200mg/L以下
37	マンガン及びその化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.05mg/L以下
38	塩化物イオン	21.0	16.7	10.0	17.6	17.9	18.3	23.6	9.9	200mg/L以下
39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	46	43	26	39	36	35	40	15	300mg/L以下
40	蒸発残留物	93	77	47	77	44	69	85	61	500mg/L以下
41	陰イオン界面活性剤									0.2mg/L以下
42	ジオスミン									0.00001mg/L以下
43	2-メチルイソボルネオール									0.00001mg/L以下
44	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.02mg/L以下
45	フェノール類									0.005mg/L以下
46	有機物(TOC)	1.2	1.1	<0.3	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	3mg/L以下
47	pH値	6.9	7.0	7.3	7.4	7.2	7.2	7.1	7.4	5.8~8.6
48	味	N	N	N	N	N	N	N	N	異常なし
49	臭気	N	N	N	N	N	N	N	N	異常なし
50	色度	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	5度以下
51	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2度以下
	残留塩素	0.8	0.5	0.8	0.6	0.5	0.6	0.8	0.7	0.1mg/L以上

※一部の項目については、別日に採水・検査を実施しています。

※機器異常により、総トリハロメタン等の一部項目について検査を省略しています。